

编号: ZYLK-2020-PJ06002

中国石化销售股份有限公司广东东莞
沙田宏发加油站
改建项目
安全设施竣工验收
安全评价报告

建设单位: 中国石化销售股份有限公司广东东莞沙田宏发加油站

建设单位法定代表人: 江泽彬

建设项目单位: 中国石化销售股份有限公司广东东莞沙田宏发加油站

建设项目单位主要负责人: 陈福门

建设项目单位联系人: 陈福门

建设项目单位联系电话: 0769-88861928

(建设单位公章)

2020年5月29日

中国石化销售股份有限公司广东东莞沙田宏发
加油站
改建项目
安全设施竣工验收
安全评价报告

评价机构名称：广东正宇利康安全科技有限公司

资质证书编号：APJ-(粤)-326

法定代表人：陈全栋

技术负责人：丁 慎

评价负责人：张大永

评价机构联系电话：020-85656975

(安全评价机构公章)

2020年5月29日

参加安全评价的评价组成员确认表

	姓 名	资格证书号	从业编号	签字
项目负责人	张大永	1200000000200652	017297	张大永
项目组成员	徐彦青	S011037000110192 002047	038321	徐彦青
	张磊祥	1100000000303276	023674	张磊祥
报告编制人	张大永	1200000000200652	017297	张大永
	徐彦青	S011037000110192 002047	038321	徐彦青
	张磊祥	1100000000303276	023674	张磊祥
报告审核人	朱耀辉	1100000000201596	017653	朱耀辉
过程控制负责人	周 博	1500000000300306	027327	周博
技术负责人	丁 慎	0800000000103037	003882	丁慎



营业执照

(副本)

编号 S0612018037832G(1-1)

统一社会信用代码 91440101MA59LQ4R67

名称 广东正宇利康安全科技有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 广州市天河区棠东东路10号307/308房
法定代表人 陈全栋
注册资本 壹仟万元(人民币)
成立日期 2017年04月19日
营业期限 2017年04月19日至长期
经营范围 研究和试验发展(具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)




登记机关



2019年02月12日

企业信用信息公示系统网址: <http://cri.gz.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



安全评价机构 资质证书

(副 本)

机构名称：山东正宇利康安全科技有限公司

资质等级：乙级

评价区域：山东省范围内

证书编号：QM (鲁) 326

首次发证：2017年11月13日


有效期至：2020年11月12日

遵守法律法规 诚信公正评价
服务安全生产 承担法律责任

业务范围

第一类：金属矿采选业、非金属矿采选业，其他矿采选业；石油加工业，化学原料、化学产品及医药制造业。*****

再复印无效
与原证书相符



二〇一

年度考核记录

年度考核记录
从发证之日起的第二年起，每年须进行年度考核，无考核记录则视为注销失效。

用明火、防止铁器撞击及静电火花的产生、在加油站内的电气设备采用防爆设备等措施。

(6) 采用作业条件危险性评价法对宏发加油站主要作业场所危险性定量分析结果是：加油区、埋地储罐区的火灾、爆炸作业危险性计算值最高，均属于“一般危险，需要注意”，其它的作业危险性如：中毒窒息、触电、车辆伤害、高处坠落、其他伤害等属于“稍有危险”或“一般危险”。

(7) 宏发加油站建立有完善的安全生产管理制度、制定有事故应急救援预案以及应急救援队伍；

(8) 宏发加油站安全管理组织机构健全，加油站安全主要负责人和安全管理人員经培训考核合格，取得相关上岗资格证；

(9) 建设项目站内设施与周边建筑安全距离均能满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014 年版）的要求，建设项目的实施对周围环境影响不大；

(10) 建设项目站内总平面布置与站内设施的防火距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014 年版）的要求，加油站采用了卸油、加油油气回收系统，并加强了企业安全管理，能够满足安全及环保方面的要求；

综上所述，中国石化销售股份有限公司广东东莞沙田宏发加油站改建项目安全设施已与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，该建设项目及与之配套的安全设施符合现行的国家有关安全生产的法律、法规和技术标准的要求。

本报告结论：中国石化销售股份有限公司广东东莞沙田宏发加油站改建项目符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，2015 年 5 月 27 日国家安监总局令第 79 号修订）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014 年版）等法律法规、标准的要求，具备安全设施验收及申请危险化学品经营许可证的条件。