

报告编号：ZYLK-2021-06012MM (XK) -10086

高州市平山镇黎明加油站
危险化学品经营
安全现状评价报告

广东正宇利康安全科技有限公司

APJ-(粤)-025

2021年08月27日

高州市平山镇黎明加油站
危险化学品经营

安全现状评价报告

法定代表人：陈全栋

技术负责人：丁 慎

项目负责人：伍艺勋

2021年08月27日

高州市平山镇黎明加油站危险化学品经营安全现状评价报告

评价组成员

	姓名	资格证书号	从业编号	专业能力	签字
项目负责人	伍艺勋	1800000000201180	018664	安全	伍艺勋
项目组成员	王磊	1500000000301804	026272	化工工艺	王磊
	高军法	0800000000207351	008836	化工机械	高军法
	马洪泉	S0110650001101930 02519	038331	电气	马洪泉
	刘伟	1600000000300417	028468	自动化	刘伟
报告编制人	伍艺勋	1800000000201180	018664	安全	伍艺勋
	王磊	1500000000301804	026272	化工工艺	王磊
	高军法	0800000000207351	008836	化工机械	高军法
	马洪泉	S0110650001101930 02519	038331	电气	马洪泉
	刘伟	1600000000300417	028468	自动化	刘伟
报告审核人	胡成绩	1800000000201167	019472	安全	胡成绩
过程控制负责人	李永贵	1100000000301493	018150	安全	李永贵
技术负责人	丁慎	0800000000103037	003882	安全	丁慎



编号: S0612018037832G(1-1)

统一社会信用代码

91440101MA59LQ4R67

营业执照

(副本)



扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解市场主体
各类登记、许可、监
管信息。



名称 东正宇利源安全科技有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 陈金栋

经营范围 研究和试验发展(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址: <http://www.gsxt.gov.cn/>。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

注册资本 壹仟万元(人民币)

成立日期 2017年04月19日

营业期限 2017年04月19日至长期

住所 广州市天河区棠东东路7号301、302、303、304、305、306室



登记机关

2021年03月02日



安全评价机构 资质证书

(副本) (1—1)

统一社会信用代码: 91440101MA59LQ4R67

机构名称: 广东正宇利康安全科技有限公司

办公地址: 1. 广州市天河区棠东东路7号301、302、303、304、305、306室;
2. 中山市中山二路32号后座二楼202-203室

法定代表人: 陈全栋

证书编号: APJ-(粤)-025

首次发证: 2021年4月15日

有效期至: 2026年4月14日

业务范围: 1. 金属、非金属矿及其他矿采选业; 2. 石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业。*****

(发证机关盖章)

2021年4月15日

安全评价报告摘要

委托单位	高州市平山镇黎明加油站				
委托单位负责人	黎桂才	电话	18929774612	传真	/
委托单位联系人	黎桂才	电话	18929774612	邮箱	/
受评价化学品名称	危险化学品目录序号	危险性类别		CAS 号	
汽油	1630	易燃液体：类别 2		86290-81-5	
柴油[闭杯闪点≤60°C]	1674	易燃液体：类别 3		/	
/	/	/		/	
安全评价结论	高州市平山镇黎明加油站成品油经营、储存条件符合安全要求				
安全评价单位	广东正宇利康安全科技有限公司				
评价报告书编号	ZYLK-2021-06012MM (XK)-10086				
安全评价组组长	伍艺勋				
报告完成时间	2021 年 08 月 27 日				

学品经营活动相适应的安全生产知识和管理能力，并经专门的安全生产培训和安全生产监督管理部门考核合格，取得相应安全资格证书；其他从业人员依照有关规定经安全生产教育和专业技术培训合格。

(4) 该加油站有健全的安全管理制度和岗位安全操作规程。

(5) 该加油站有符合国家规定的危险化学品事故应急预案，并配备必要的应急救援器材、设备。

(6) 该加油站对重点监管危险化学品设置的安全措施符合国家安全监管总局办公厅关于印发《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》的要求。

综上所述，黎明加油站符合《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令[2002]第七十号颁布，中华人民共和国主席令[2014]第十三号修正）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年版）等相关法律法规、标准的要求。

综合评价：高州市平山镇黎明加油站成品油经营、储存条件符合安全要求。

一、加油站现场照片

黎明加油站现场照片



黎明加油站

