

编号: ZYLK-2021-06031YJ (XK)

阳西县塘口加油站改建项目

安全设施竣工验收评价报告

建设单位: 阳西县塘口加油站

建设单位负责人: 杨秀影

建设项目单位: 阳西县塘口加油站

建设项目单位主要负责人: 薛大朗

建设项目单位联系人: 陈文杰

建设项目单位联系电话: 0662-5691623

(建设单位公章)

二〇二一年七月六日



阳西县塘口加油站改建项目

安全设施竣工验收评价报告

评价机构名称：广东正宇利康安全科技有限公司

资质证书编号：APJ—（粤）—025

法定代表人：陈全栋


技术负责人：丁 慎

项目负责人：舒 晗

评价机构联系电话：020-85656975

(安全评价机构公章)

二〇二一年七月六日



评价人员

	姓 名	资格证书号	从业编号	专业能力	签字
项目负责人	舒 晗	S0110440001101910 01066	020731	安全	舒晗
项目组成员	王 磊	1500000000301804	026272	化工工艺	王磊
	戚桂英	0800000000204066	011166	化工机械	戚桂英
	崔 敏	1700000000200772	033818	电气	崔敏
	刘 伟	1600000000300417	028468	自动化	刘伟
报告编制人	舒 晗	S0110440001101910 01066	020731	安全	舒晗
	王 磊	1500000000301804	026272	化工工艺	王磊
	戚桂英	0800000000204066	011166	化工机械	戚桂英
	崔 敏	1700000000200772	033818	电气	崔敏
	刘 伟	1600000000300417	028468	自动化	刘伟
报告审核人	谢国荣	0800000000205434	011971	机电一体化 技术	谢国荣
过程控制负 责人	李永贵	1100000000301493	018150	安全	李永贵
技术负责人	丁 慎	0800000000103037	003882	安全	丁慎



安全评价机构 资质证书

(副本) (1—1)

统一社会信用代码: 91440101MA59LQ4R67

机构名称: 广东正宇利康安全科技有限公司

办公地址: 1. 广州市天河区棠东东路7号301、302、303、304、305、306室;
2. 中山市中山二路32号后座二楼202-203室

法定代表人: 陈全

证书编号: APJ-(粤)-025

首次发证: 2021年4月15日

有效期至: 2026年4月14日

业务范围: 1. 金属、非金属矿及其他矿采选业; 2. 石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业。*****



(8) 塘口加油站改建项目的工程竣工经设计单位、建设单位及施工单位共同验收合格。

(9) 塘口加油站配备了专职安全管理人员 1 人，加油站站长和安全管理人员经培训考核合格，取得有关部门核发的上岗资格证书。

(10) 塘口加油站制定了安全管理制度和岗位操作规程，安全生产管理方面符合相关法律法规的要求。

(11) 塘口加油站已制定了生产安全事故应急预案，应急管理方面符合要求。

综上所述，阳西县塘口加油站改建项目安全设施能同时设计、同时施工、同时投入使用，符合国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定的安全生产条件，具备安全设施竣工验收的安全条件。

根据《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安监总局令第 79 号修正）的有关规定对阳西县塘口加油站的经营条件进行分析评价，其经营条件符合危险化学品经营许可证管理的相关法律法规要求，具备申领危险化学品经营许可证的条件。

阳西县塘口加油站照片
加油站全景图



加油站加油机



加油站罐区



加油站卸油口



